

Журнал учёта текущей информации ООО "Вертикаль" о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг за сентябрь 2020 года

№пп	Дата	место повреждения	Обосновывающие данные для расчёта	Продолжительность прекращения, час	Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт
Сентябрь 2020 г.				Тпр	Nтп
отключения по 0,4кВ					
1			нет	0,00	
технологические нарушения в РЭС 6-20кВ					
1	26.09.2020	КЛ 10 кВ РТП51006 - РТП51010	Отключение КЛ-10 кВ ф12 ПС509 Пахра от МТЗ. Повреждение механическое на КЛ 10 кВ РТП51006 - РТП51010 секция 1	17,30	61
2	26.09.2020	КЛ-10 кВ РТП51006 - РТП51010	Отключение КЛ-10 кВ РТП51006 - РТП51010 секция 2 ("земля"). Повреждение механическое	16,50	
Итого за период				33,80	61

Начальник ОДС

Свердлов Д.А.