

**Журнал учёта текущей информации ООО "Вертикаль" о прекращении передачи
электрической энергии для потребителей услуг за январь 2020 года**

№пп	Дата	место повреждения	Обосновывающие данные для расчёта	Продолжительность прекращения, час	Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт
январь 2018 г.				Тпр	Nтп
отключения по 0,4кВ					
1			нет	0,00	
технологические нарушения в РЭС 6-10кВ					
1	14.01.2020г.	П/С 509 Пахра	Ошибочное отключение ПКЛ ф.13 п\с 509 пахра-РТП-51006 с.2 с 10.25 до 11.05 (14.01.2020г.)	0,67	3
2	18.01.2020г.	П/С 180 Новокунцево	Отключение ПКЛ-10кВ п\с 180 Новокунцево яч.21А-РТП-51001, причина повреждение РКЛ-10кВ РТП-51001-РТП-1 (Рябиновая 45)	3,00	3
Итого за период				3,67	6

Начальник ОДС

Рябков А.Н.