

Журнал учёта текущей информации ООО "Вертикаль" о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг за февраль 2020 года

№пп	Дата	место повреждения	Обосновывающие данные для расчёта	Продолжительность прекращения, час	Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт
			февраль 2020 г.	Тпр	Nтп
отключения по 0,4кВ					
1			нет	0,00	
технологические нарушения в РЭС 6-20кВ					
1	01.02.2020г.	ПКЛ-10 кВ Ф-12 п\с Пахра-РТП-51006	Отключение ПКЛ-10 кВ фидер 12.п\с Пахра -РТП-51006. Механическое повреждение ПКЛ-10кВ.	0,50	1
2	27.02.2020г.	ПКЛ-10кВ п\с316 Дарьино с3.яч.10 - РП-20144 с.1	Отключение ПКЛ-10кВ п\с316 Дарьино с3.яч.10 -РП-20144 с.1 причина: повреждение ПКЛ 10 кВ ПС 316 - РТП20144 альфа.	0,00	0
Итого за период				0,50	1

Начальник ОДС

Рябков А.Н.