

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по технической политике и распределительным сетям
ООО "Вертикаль"

А.А. Карташов

" ____ " _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "Вертикаль"

С.Т. Летун

" ____ " _____ 20 ____ г.

План-график ППР электроустановок ООО "Вертикаль"
в июле 2019 года

№ п/п	Адрес объекта	Наименование объекта диспетчеризации	Оборудование	Вид работ	Дата выполнения работ
1	М.О., Северо-восточная часть с. Домодедово, г.о. Домодедово ЖК "Домодедово Парк"	ТП 51107, ТП 51139, ТП 51110, ТП 51108, ТП 51109, ТП 51146	РКЛ-10 кВ	ТО	12-15.07.2019
			Тр-р силовой масляный ТМГ1600,1250,1000, 630	ТО	
			КРУ-10 и 0,4 кВ, эл.щиты (шкафы), приборы освещ. и отопл.	ТО	
			Заземляющие устройства, СУП	ТО	
			Строительная часть	ТО	
			РЗиА	РЗиА	
2	М.О., Северо-восточная часть с. Домодедово, г.о. Домодедово ЖК "Домодедово Парк"	РТП 51006	РКЛ-10 кВ	Т	12-15.07.2019
3	М.О., Ленинский р-он., Купелинка Девелопмент	РТП 51010	Тр-р силовой масляный ТМГ-1250	ТО	19.07.2019
			КРУ-10 и 0,4 кВ, эл.щиты (шкафы), приборы освещ. и отопл.	ТО	
			Заземляющие устройства, СУП	ТО	
			Строительная часть	ТО	
			РЗиА	РЗиА	
			АВР	АВР	

ТО - техническое обслуживание; Т - текущий ремонт; РЗиА - профконтроль; АВР - опробование

Начальник службы ПТО

С.К. Колпаков